



PROVINCIA DI COSENZA

Settore Edilizia Scolastica
Servizio Progettazione Interventi Edilizia Scolastica e Pubblica

PROGETTO LAVORI DI COMPLETAMENTO
AUDITORIUM POLIFUNZIONALE



Responsabile Unico del Procedimento :
Arch. Fiorino Sposato

Progetto Architettonico ed Impiantistico
a cura dello staff interno all'Ente composto da
Arch. Fiorino SPOSATO
Ing. Eugenio AIELLO

Coordinamento della Sicurezza
del cantiere in tutte le fasi
Ing. Pierfrancesco Farfalla




TAV. Ele 05

Schemi dei Circuiti e impianti elettrici
Pianto Terra e Piano Uffici


SCALA 1:100

TAVOLA E.03

Schemi dei circuiti elettrici



Alimentazione trifase



ATTENZIONE

- La sezione del cavo di dorsale del circuito elettrico illuminazione è sempre =2,5 mmq
- La sezione del cavo di dorsale del circuito elettrico di F.M. è sempre pari a 4,0 mmq
- I collegamenti tra gli apparecchi seguono le sezioni indicate negli schemi unifilari corrispondenti