



AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI COSENZA
COMUNE DI ACRÌ



Progetto

ADEGUAMENTO SISMICO ALLE NTC 2008
AUDITORIUM
LICEO CLASSICO V. JULIA DI ACRÌ (CS)



PROGETTO PRELIMINARE ☐
PROGETTO DEFINITIVO ☐
PROGETTO ESECUTIVO ☒

TAVOLA n°
2.2

RILIEVO ED INDAGINI STRUTTURALI
Pianta generale di riferimento
Ubicazione prove di indagine sulla struttura livello "2"

Marzo 2019

Scala 1:100

Responsabile del procedimento
ing. Enrico Naccarato

Progettista
ing. Sergio Pagano

Direttore dei lavori
ing. Straface Gianluca Salvatore

respons. progetto

controllo

approvazione


EMISSIONE

REV.1

REV.2

data

marzo 2019



RISULTATI DEI CAROTAGGI ESEGUITI IN FASE DEFINITIVA-ESECUTIVA										
Prova	elemento strutturale	denominazione prova	diagnostica	diagnostica	diagnostica	diagnostica	diagnostica	diagnostica	diagnostica	diagnostica
Prova	elemento strutturale	denominazione prova	diagnostica	diagnostica	diagnostica	diagnostica	diagnostica	diagnostica	diagnostica	diagnostica
Cg1	Trave 1-2	fondazione	108,71	108,10	2,38	23,70	26/10/2010			
Cg2	Trave 1-8	fondazione	93,93	92,00	1,47	38,10	26/10/2010			
Cg3	Pilastro 1	pilastro	93,62	95,41	1,55	32,40	26/10/2010			
Cg4	Pilastro 8	pilastro	93,62	92,61	1,53	44,00	26/10/2010			
Cg5	Trave 82-14	fondazione	93,62	94,80	1,52	29,70	26/10/2010			
Cg6	Pilastro 89	pilastro	93,62	94,80	1,54	32,60	26/10/2010			
Cg7	Trave 89-90	trave	93,62	94,81	1,52	31,00	26/10/2010			
Cg8	Trave 91-89	fondazione	93,62	93,44	1,54	38,60	26/10/2010			
Cg9	Pilastro 97	pilastro	93,4	95,12	1,55	32,80	26/10/2010			
Cg10	Trave 92-93	fondazione	93,62	94,54	1,60	42,60	26/10/2010			
Cg11	Trave 43-44	trave	93,25	94,36	1,52	26,4	03/11/2010			
Cg12	Pilastro 42	pilastro	93,68	93,10	1,51	37,1	03/11/2010			
Cg13	Pilastro 38	pilastro	93,68	92,70	1,47	21,0	03/11/2010			
Cg14	Trave 35-37	trave	93,66	92,00	1,44	23,9	03/11/2010			
Cg15	Pilastro 50	pilastro	93,66	94,31	1,50	32,2	03/11/2010			
Cg16	Fondazione 49-50	fondazione	93,66	94,40	1,55	29,8	03/11/2010			
Cg17	Fondazione 47-48	fondazione	93,68	94,00	1,53	33,8	03/11/2010			
Cg18	Pilastro 72	pilastro	93,90	95,50	1,58	24,70	16/02/2011	2 - 3,8		
Cg19	Trave 70-71	trave	93,90	95,30	1,50	30,00	16/02/2011	2,7		
Cg20	Pilastro 56	pilastro	93,70	95,30	1,56	32,80	16/02/2011	2,4		
Cg21	Pilastro 35	pilastro	93,80	94,80	1,54	27,10	16/02/2011	1		
Cg22	Trave 24-28	trave	93,70	95,00	1,54	20,60	16/02/2011	5,1		
Cg23	Trave 88-89	trave	93,90	95,20	1,53	34,90	16/02/2011	5,1		
Cg24	Pilastro 91	pilastro	93,80	94,90	1,52	18,10	17/02/2011	4,9		
Cg25	Trave 83-91	trave	93,80	94,70	1,52	31,00	17/02/2011	4		
Cg26	Trave 58-59	trave	93,80	94,50	1,50	16,40	17/02/2011	7,5		
Cg27	Pilastro 43	pilastro	93,80	94,60	1,48	8,00	17/02/2011	6,3		
Cg28	Trave 1-8	trave	93,90	94,70	1,48	22,80	21/02/2011	5,5-6,8		
Cg29	Trave 87-88	trave	93,80	95,10	1,52	42,80	21/02/2011	4,1-5,1		
Cg30	Pilastro 56	pilastro	93,70	94,80	1,51	17,80	21/02/2011	7		
Cg31	Pilastro 72	pilastro	93,00	94,00	1,535	29,10	12/05/2011			
Cg32	Pilastro 22	pilastro	93,00	93,00	1,535	28,50	12/05/2011			
Cg33	Pilastro 22	pilastro	93,00	93,00	1,490	22,50	12/05/2011			
Cg34	Pilastro 89	pilastro	93,00	94,00	1,475	15,00	12/05/2011			
Cg35	Pilastro 16	pilastro	93,00	92,00	1,455	22,80	12/05/2011			