


CARPENTERIA II LIVELLO

Scala 1:100



RAPPORTO DI PROVA 007/ 2017 del
22-03-2017 DMS ENGINEERING S.R.L.S.

ESITO INDAGINI MAGNETOMETRICHE SU TRAVI E PILASTRI

P3	40x40	P4	40x40	P8	40x40
SEZIONE MEZZERIA					
Staffe passo 20					
SEZIONE MEZZERIA					
Staffe passo 20					
SEZIONE MEZZERIA					
Staffe passo 20					
P12	40x40	P15	40x40	T3-12	
SEZIONE MEZZERIA		SEZIONE MEZZERIA		SEZIONE MEZZERIA	
Staffe passo 22		Staffe passo 22		Staffe passo 22	

RAPPORTO DI PROVA 007/ 2017 del
22-03-2017 DMS ENGINEERING S.R.L.S.

RAPPORTO DI PROVA n°0845/20/1876
AGOSTO 2020 GEOCONSULT LAB S.R.L.

RAPPORTO DI PROVA n°0845/20/1876
AGOSTO 2020 GEOCONSULT LAB S.R.L.

ESITO INDAGINI MAGNETOMETRICHE SUI PILASTRI

P5		40x110
<div>SEZIONE MEZZERIA</div> <div><p>110</p><p>40</p></div> <div>Staffe passo 20</div>		

P14		40x40
<div>SEZIONE MEZZERIA</div> <div><p>40</p><p>40</p></div> <div>Staffe passo 22</div>		

P6		40x40
<div>SEZIONE MEZZERIA</div> <div><p>40</p><p>40</p></div> <div>Staffe passo 22</div>		

P16		40x40
<div>SEZIONE MEZZERIA</div> <div><p>40</p><p>40</p></div> <div>Staffe passo 22</div>		

P21		40x40
<div>SEZIONE MEZZERIA</div> <div><p>40</p><p>40</p></div> <div>Staffe passo 22</div>		

P22		40x40
<div>SEZIONE MEZZERIA</div> <div><p>40</p><p>40</p></div> <div>Staffe passo 22</div>		

ESITO INDAGINI MAGNETOMETRICHE SULLE TRAVI

T1-7	40x60
SEZIONE INCASTRO	
Staffe passo 25	

T5-9	40x45
SEZIONE MEZZERIA	
Staffe passo 25	

T6-10	40x45
SEZIONE MEZZERIA	
Staffe passo 25	

T12-13	40x45
SEZIONE MEZZERIA	
Staffe passo 25	

T10-16	40x45
SEZIONE MEZZERIA	
Staffe passo 25	

T11-18	40x45
SEZIONE MEZZERIA	
Staffe passo 25	

T19-20	40x45
SEZIONE MEZZERIA	
Staffe passo 25	

T20-21	40x45
SEZIONE MEZZERIA	
Staffe passo 25	

T21-22	40x45
SEZIONE MEZZERIA	
Staffe passo 25	

T22-23	40x60
SEZIONE MEZZERIA	
Staffe passo 25	



PROVINCIA DI COSENZA

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO
DELL'EDIFICIO SEDE DELL'ISTITUTO
PROFESSIONALE INDUSTRIA E
ARTIGIANATO “IPSA DI BOCCHIGLIERO”

Progetto Esecutivo

Oggetto: STATO ATTUALE
PIANO DI INDAGINE
ESITO INDAGINI MAGNETOMETRICHE: II LIVELLO

Data: Novembre 2020

ELABORATO : CODICE:
Scala 1:50 IP.PI.06

Responsabile del Procedimento
(Ing. Piero Francesco FARFALLA)

Progettista
(Ing. Francesco PORCO)

